



Comune di GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

Settore Tecnico Pianificazione Territoriale

Gagliano del Capo (LE), 25 gennaio 2024

Allegati: vari

Resp. proc.: *Geom. Lucio COLELLA*
Piazzetta del Gesù
73034 Gagliano del Capo (LE)
Tel. 0833-798328

Al Sig. Sindaco

Ai Sigg.ri Assessori

Al Responsabile del Settore Amministrativo

Al Responsabile del Settore Polizia Locale

E p.c. Al Sig. Segretario Generale

INVIATA VIA PEC

Al Responsabile del Settore Economico Finanziario

S E D E

PEC: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo n. 140 del D. Lgs. 36/2023, relativi all'eliminazione di situazioni di pericolo su alcune strade comunali derivanti dal mancato funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

Con riferimento al Verbale dei lavori di somma urgenza in oggetto, trasmesso con nota prot. 736 del 11 gennaio u.s. ed allegato in copia alla presente, comunico quanto di seguito.

Per effetto della nota prot. 719 del 11/01/2024 a firma dell'Ufficio di Polizia Locale, è stata ravvisata la necessità di effettuare gli interventi di somma urgenza al fine di eliminare le segnalate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; la tempestività con cui si è reso necessario intervenire, nonché i limiti imposti dall'esercizio provvisorio dell'Ente ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Ciò posto, come riportato nel Verbale somma urgenza prot. 736 del 11/01/2024, in pari data è stata convocata la "Ditta Moncullo Luigi" con sede a Gagliano del Capo (LE) alla Via Della Resistenza n. 33, alla quale sono stati commissionati i necessari lavori.

Le zone del territorio interessate dai guasti e oggetto della citata segnalazione erano le seguenti:

- Via Eritrea/Via Marsala/Via del Mare;
- Via Petrose/Corso Luigi Ferilli;
- Via Stazione;
- S.S. 275 all'altezza dell'incrocio per San Dana;
- Via Pio XXII fino a via San Vito.

Successivamente al completamento degli interventi, con PEC del 24/01/2024, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 1616 del 25/01/2024, la Ditta incaricata ha trasmesso la rendicontazione dei lavori eseguiti, di seguito riportata:

- sezionamento linee da quadro per individuare zone/traverse;
- realizzazione di saggi progressivi lungo il percorso dell'impianto, al fine di individuare il punto di interruzione e la relativa causa, mediante scavo a mano/con miniescavatore, in presenza di sottoservizi (impianti AqP, fibra, ecc.). Il numero di saggi risultato necessario per l'individuazione dei guasti in ogni zona è di seguito riassunto:

- | | |
|----------------------------------------|---------------|
| - Via Eritrea/Via Marsala/Via del Mare | n. 8 saggi |
| - Via Petrose/Corso Luigi Ferilli | n. 6 saggi |
| - Via Stazione | n. 1 saggio |
| - S.S. 275 - incrocio per San Dana | nessun saggio |
| - Via Pio XXII fino a via San Vito | n. 6 saggi |

- individuazione del taglio del cavo di alimentazione della linea;
- realizzazione di nuove giunzioni con resina epossidica;
- fornitura di nuovo cavo fg16 di opportuna sezione e ripristino funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione;
- ripristino mediante posa in opera di letto di sabbia, rinterro e pistonatura del materiale da rinterro, soletta in cls, ripristino del piano viabile con tappetino bituminoso.

Ai fini della quantificazione degli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate, come riportato nel citato Verbale prot. 736 del 11 gennaio u.s., era stato convenuto di applicare il prezzo unitario di € 812,50 (euro ottocentododici/50) oltre I.V.A. come per legge per ogni saggio effettuato, comprendente tutte le lavorazioni sopra elencate. Sulla scorta delle lavorazioni e degli interventi effettuati, di concerto con la Ditta esecutrice è stato rideterminato il prezzo unitario per ogni saggio in € 648,21 (euro seicentoquarantotto/21) oltre I.V.A.; conseguentemente, in funzione del numero totale di 21 saggi, riscontrati e comprovati come da documentazione fotografica allegata, la quantificazione dei lavori eseguiti risulta pari a complessivi

€ 648,21 x 21 = € 13.612,41 oltre I.V.A. al 22% come per legge, pari al credito dell'Impresa.

Inoltre rappresento che, nella citata PEC a rendicontazione, la Ditta ha dichiarato che i guasti riscontrati sono imputabili alle seguenti cause:

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| - Via Eritrea/Via Marsala/Via del Mare | Attraversamenti gas e AqP |
| - Via Petrose/Corso Luigi Ferilli | Posa fibra ottica |
| - Via Stazione | Posa fibra ottica |
| - Via Pio XXII fino a via San Vito | Attraversamenti gas e AqP |

Tanto si trasmette ai fini dell'art. 140 comma 4 del D. Lgs. 36/2023; ai Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Polizia Locale, la presente è trasmessa ai fini degli adempimenti consequenziali e della richiesta di risarcimento nei confronti delle aziende individuate quali responsabili dei danni agli impianti.

Elenco degli allegati:

- copia nota dell'Ufficio di Polizia Locale prot. n. 719 del 11/01/2024;
- copia Verbale somma urgenza prot. 736 del 11/01/2024;
- copia PEC del 24/01/2024, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 1616 del 25/01/2024, relativa alla rendicontazione degli interventi effettuati, compresa documentazione fotografica.

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Pianificazione Territoriale
Lucio COLELLA**